

## Inbetriebsetzungsprotokoll Eigenerzeugungsanlage

Betreiber der Anlage	
Name	
Straße	Hausnr.
PLZ	Ort
Telefon / Mobiltelefon / Fax	
E-Mail	

Errichter der Anlage	
Name	
Straße	Hausnr.
PLZ	Ort
Telefon / Mobiltelefon / Fax	
Ansprechpartner	

Anlagenanschrift	
Straße	
Hausnr.	
PLZ	Ort
Bezeichnung der Anlage	

Elektroinstallateur	
Name	
Ansprechpartner	
Telefon / Mobiltelefon / Fax	

Erzeugungsanlage				
Max. Scheinleistung $S_{Amax}$	..... kVA	Max. Wirkleistung $P_{Amax}$	..... kW	
Modulleistung/Generatorleistung $P_{Agen}$ (für Einspeisevergütung maßgebend)	..... kWp			
Dauerleistung	L1 ..... kW	L2 ..... kW	L3 ..... kW	L1-L3 ..... kW
Leistungssymmetrie, auch mit bestehenden Eigenerzeugungsanlagen $\leq 4,6$ kVA (L1/L2/L3) <input type="checkbox"/>				
Übereinstimmung des ausgefüllten Datenblattes mit dem Anlagenaufbau? <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> Zentraler NA-Schutz	Auslösetest „NA-Schutz – Kuppelschalter“ erfolgreich?			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Integrierter NA-Schutz	Spannungssteigerungsschutz $U >$ .....			
$P_{AV, E}$ vereinbarte Anschlusswirkleistung	..... kW	eingestellte Wirkleistung	..... kW	
Technische Einrichtung zur Reduzierung der Einspeiseleistung nach EEG				
<input type="checkbox"/> Skalar	<input type="checkbox"/> Rundsteuerung	<input type="checkbox"/> nicht erforderlich	<input type="checkbox"/> 70%-Begrenzung (Wechselrichter)	<input type="checkbox"/> ..... %-dynamisch (Managementsystem)
Leistungsstufen Kunde	..... %	..... %	..... %	..... %
Bei Vorgabe Netzbetreiber	100 % Einspeisung	60 % Einspeisung	30 % Einspeisung	0 % (keine Einspeisung)
Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung nach Vorgabe des Netzbetreibers	<input type="checkbox"/> Q(U) Standard Kennlinie	<input type="checkbox"/> cos $\varphi$ Standard Kennlinie	<input type="checkbox"/> fester cos $\varphi$ .....	
	<input type="checkbox"/> TF-Sperren	<input type="checkbox"/> Eingebaut	<input type="checkbox"/> Prüfprotokoll liegt vor	

Erklärung	
Die Erzeugungsanlage ist nach VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4100 und den technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Der Anlagenerrichter hat den Anlagenbetreiber einzuweisen und eine vollständige Dokumentation inkl. Schaltplan nach den jeweils gültigen VDE-Bestimmungen zu übergeben.	

Die Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage erfolgte am .....	mit Zählerstand (2.8.0) .....
	(abrechnungsrelevant)

.....  
(Ort, Datum)

.....  
Unterschrift (Betreiber der Anlage)

.....  
Unterschrift (Anlagenerrichter)